

**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DEL PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 19 de septiembre de 2022

**Asunto: COMUNICACIÓN DATOS DEFINITIVOS DECLARACIÓN E-PRTR EDAR EL
EJIDO 2021**

Ilustrísimo señor:

Por la presente adjuntamos comunicación de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía azul indicando los valores definitivos declarados del informe de emisiones y transferencias PRTR de la EDAR El Ejido para el año 2021.

Sin otro particular,



Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio

INFORME DE VALIDACIÓN PRTR SOBRE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS 2021

(FECHA DE CREACIÓN DE INFORME 16/08/2022)

Periodo de Notificación: de 1 de enero a 28 de febrero de 2022

Instalación: CONSORCIO DE AGUAS RESIDUALES DEL PONIENTE ALMERIENSE - EDAR EL EJIDO

Se realiza este informe a fin de poner en conocimiento del titular de la instalación los datos validados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a los efectos de información, comunicación y acceso a la información regulados por el Real Decreto 508/2007.

Los datos que contiene el presente Informe se refieren a emisiones totales en el año 2021. Los datos de emisiones y transferencias de contaminantes en aguas residuales se expresan en kg/año. Los datos de residuos se expresan en t/año.

M: Medido C: Calculado E: Estimado

DATOS GENERALES

Razón Social: CONSORCIO DE AGUAS RESIDUALES DEL PONIENTE ALMERIENSE

CIF/NIF: V04253639

Dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 1
04740 - ROQUETAS DE MAR Almería

Nº de instalaciones.- En España: 1 **En Andalucía:** 1

Nº empleados instalación: 7

Centro Trabajo: EDAR EL EJIDO

Dirección: CAÑADA UGIJAR S/N
04700 - EJIDO (EL) Almería

Nº horas de funcionamiento anual: 8.760 **Coordenadas UTM. X:** 305.517 **Y:** 4.066.889

CNAE 2009: 3700

Epígrafe PRTR: 5.f **National ID:** 8.070

Nº registro productor de residuos peligrosos: P-042622

Nº registro productor de residuos no peligrosos: PRNP-0068-AL



JOSE ALARCON MARTINEZ		22/08/2022 11:13	PÁGINA 1/5
VERIFICACIÓN	FjXBIFLB88A9WYE84KYG7LUTH2J6HT	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			

**Producciones Notificadas:**

Descripción	Cantidad	Unidad
LODOS DE DEPURACIÓN	5.243,8	t
AGUAS DEPURADAS	5.968.219	m3

Consumos de agua:

Fuente	Cantidad (m3/año)
RED	1.497

Consumo eléctrico: 1.856 Mwh/año

JOSE ALARCON MARTINEZ		22/08/2022 11:13	PÁGINA 2/5
VERIFICACIÓN	FjXBIFLB88A9WYE84KYG7LUTH2J6HT	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			



Instalación: CONSORCIO DE AGUAS RESIDUALES DEL PONIENTE ALMERIENSE - EDAR EL EJIDO

EMISIONES AL AGUA 2021 Vertido: DIRECTO Medio Receptor: Litoral

Órgano regulador: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Parámetros	Cantidad (kg/año)	Método	Tipología Met.
Nitrógeno total	204.000	M	OTH
Fósforo total	40.200	M	OTH
Arsénico y compuestos (como As)	2,21	M	OTH
Cadmio y compuestos (como Cd)	0	E	
Cromo y compuestos (como Cr)	0	E	
Cobre y compuestos (como Cu)	539	M	OTH
Mercurio y compuestos (como Hg)	0	E	
Níquel y compuestos (como Ni)	12,2	M	OTH
Plomo y compuestos (como Pb)	2,65	M	OTH
Zinc y compuestos (como Zn)	630	M	OTH
Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)	1.070	M	OTH
Triclorometano	4,68	M	OTH
Benceno	0	E	
Fenoles (como C total)	160	M	OTH
Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales PRTR (HAP totales PRTR)	0	E	
Carbono orgánico total (COT)	221.000	C	NRB
Cloruros (como Cl total)	3.050.000	M	OTH
Cianuros (como CN total)	56,1	M	OTH
Fluoruros (como F total)	2.570	M	OTH
DQO	663.000	M	OTH

JEFE DE SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Fdo. José Alarcón Martínez

Página 3 de 5

JOSE ALARCON MARTINEZ		22/08/2022 11:13	PÁGINA 3/5
VERIFICACIÓN	FjXBIFLB88A9WYE84KYG7LUTH2J6HT	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			



Instalación: CONSORCIO DE AGUAS RESIDUALES DEL PONIENTE ALMERIENSE - EDAR EL EJIDO

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2021

Órgano regulador: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

LER	Descripción	Método	Cantidad (t/año)	Op. Tratamiento
190801	Residuos de cribado	M	94,3	D5
190802	Residuos de desarenado	M	53	D5
190805	Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas	M	5.240	R10

JEFE DE SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Fdo. José Alarcón Martínez

Página 4 de 5

JOSE ALARCON MARTINEZ		22/08/2022 11:13	PÁGINA 4/5
VERIFICACIÓN	FjXBIFLB88A9WYE84KYG7LUTH2J6HT	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			



Instalación: CONSORCIO DE AGUAS RESIDUALES DEL PONIENTE ALMERIENSE - EDAR EL EJIDO

RESIDUOS PELIGROSOS 2021

Órgano regulador: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

LER	Descripción	Método	Cantidad (t/año)	Op. Tratamiento
130205	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	M	0,098	R12
150110	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	M	0,034	R3
150110	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	M	0,079	R4
160506	Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio, o las contienen	M	0,013	R12

JEFE DE SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Fdo. José Alarcón Martínez

Página 5 de 5

JOSE ALARCON MARTINEZ		22/08/2022 11:13	PÁGINA 5/5
VERIFICACIÓN	FjXBIFLB88A9WYE84KYG7LUTH2J6HT	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			