

**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 13 de marzo de 2023

**Asunto: COMUNICACIÓN DE FIN DE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE OXÍGENO
EN CONTINUO PARA CONTROL DE OXIGENACIÓN EN REACTORES BIOLÓGICOS Y
CONEXIÓN A TELECONTROL EN LA EDAR ADRA**

Ilustrísimo señor:

Por la presente procedemos a comunicar la finalización de la ejecución de los trabajos correspondientes a la inversión de la **Instalación de medidores de oxígeno en continuo para control de oxigenación en reactores biológicos y conexión a telecontrol** en la EDAR Adra, tal y como se comunicó con registro de entrada nº 254/2021 y adjuntando fotografías del trabajo terminado.

Sin otro particular,

Juan
Carlos
Pérez
Arribas


Firmado
digitalmente
por Juan Carlos
Pérez Arribas
Fecha:
2023.03.13
10:52:11 +01'00'

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



Fotografía de controlador de ambas sondas de medición de oxígeno, instalado en reactor biológico A, junto con la sonda instalada para medición en el mismo

UTE DEPURACION PONIENTE ALMERIENSE



Gráfica de telecontrol asociado a la EDAR Adra del 10/03/2023, con las mediciones de oxígeno de ambos reactores biológicos (en azul la del A y en verde la del B).

