

INFORME EPISODIO DE LLUVIA 21 SEPTIEMBRE DE 2024

Hidralia, ante previsión de lluvia proporcionada por los dispositivos existentes de predicción y vigilancia meteorológica, procede a la activación del **“Plan de Emergencia Ante Lluvias Intensas”**, para reducir el riesgo de inundaciones en la vía pública.

Dicho plan establece la **estructura organizativa** y los **procedimientos de actuación, identificando los medios y recursos** disponibles, de manera que se pueda tener una respuesta lo más eficaz y rápida posible, minimizando los daños y garantizando la protección de la población.

El presente documento tiene por objeto informar sobre el episodio de lluvia de la madrugada del 21 de septiembre en el municipio de Roquetas de Mar.

1. REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS:

El episodio de lluvia registrado generó alerta el día 20 por acumulación de lluvia > 7 mm. Se adjunta aviso recibido:



Estimado cliente,
Le informamos que se ha alcanzado la siguiente alerta:

Municipio	Peligro	Nivel
Roquetas de Mar	Inundaciones	1

Alerta generada por:

Producto	Elemento	Umbral	Fecha de activación	Valor de activación
Acumulación de lluvia 12h (Aviso oficial - AEMET)	Poniente y Almería Capital	>= 1	-	-
Acumulación de lluvia 1h (Aviso oficial - AEMET)	Poniente y Almería Capital	>= 1	21/9/24, 3:00 CEST	1
Acumulación de lluvia 1h (Pluviómetros - AEMET)	ROQUETAS DE MAR-FARO SABINAR	>= 7 mm	-	-
Acumulación de lluvia 1h - Máximo en área (Radar - AEMET)	Roquetas de Mar	>= 7 mm	-	-
Precipitación - Máximo en área (Modelos numéricos - ECMWF)	Roquetas de Mar	>= 7 mm	-	-
Tormentas (Aviso oficial - AEMET)	Poniente y Almería Capital	>= 1	21/9/24, 3:00 CEST	1

2. INCIDENCIAS EN VÍA PÚBLICA:

- Las principales incidencias por levantamiento de tapas, causa de sobrecargas de los colectores de saneamiento, se concentraron principalmente en Camino de Torres, Carlos III, Camping y calle Aníbal.
- Obturaciones/fugas alcantarillado (AVISOS CX AVERÍAS durante el día 21):

Motivo	Fecha registro	Dirección
Fuga alcantarillado	21/09/2024 19:37:53	MOLINERO 8-1-A
Fuga alcantarillado	21/09/2024 17:58:35	CL REPUBLICA DOMINICANA (ROQUETAS DE MAR) 9
Obstrucciones imbornal	21/09/2024 15:11:53	MERCURIO 17-BAJO
Fuga alcantarillado	21/09/2024 14:43:24	CL REPUBLICA DOMINICANA (ROQUETAS DE MAR) 9
Fuga alcantarillado	21/09/2024 14:06:43	CL GUYANA (ROQUETAS DE MAR) 2 - URB MANUEL PADIA 3 ESTACION DE SERVICIO
Fuga alcantarillado	21/09/2024 13:24:55	CL MOLINERO (ROQUETAS DE MAR) 8
Fuga alcantarillado	21/09/2024 12:50:42	CL LA CEIBA (ROQUETAS DE MAR) num. 3
Obstrucciones imbornal	21/09/2024 12:38:54	CL LA CEIBA 3 (ROQUETAS DE MAR)
Fuga alcantarillado	21/09/2024 12:05:03	calle america num. 16
Fuga alcantarillado	21/09/2024 11:53:12	CL AMERICA (ROQUETAS DE MAR) num. 16
Fuga alcantarillado	21/09/2024 11:41:24	CL PLATANO (AGUADULCE) 1
Fuga alcantarillado	21/09/2024 11:39:32	CL COPERNICO (ROQUETAS DE MAR) FRENTE Nº10
Fuga alcantarillado	21/09/2024 19:37:53	CL AMERICA (ROQUETAS DE MAR) num. 16


En todos los casos el personal del Servicio de Aguas intervino para restablecer, en el menor tiempo posible, las condiciones anteriores al episodio de lluvia en las zonas afectadas.

3. INCIDENCIAS EN EBAR:

- **EBAR PUERTO DEPORTIVO:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR MERCADONA:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR RAMBLA EL CAÑUELO:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR LA VELA:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.

4. TANQUES DE TORMENTA:


- **TANQUE DE TORMENTAS LOS BAÑOS:** Arranque por nivel durante 5h de la BOMBA 3 el 21/09/2024 a las 6:18h.




- **TANQUE DE TORMENTAS EL SABINAL:** Arranque por nivel durante 30 min de la BOMBA 1 el 21/09/2024 a las 5:15h.
- **TANQUE DE TORMENTAS LAS MARINAS:** Sin necesidad de arranque.

5. DURACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ALIVIOS EN LOS EPISODIOS DE LLUVIA:

- EBAR ANTONIO MACHADO:
Volumen aliviado: 286 m3




- EBAR LAS SALINAS:
Volumen aliviado: 808 m3




- EBAR LOS BAÑOS:

Volumen aliviado: 3.990 m3



- LAS ACACIAS:

Volumen aliviado: 942,6 m3





6. MEDIOS EMPLEADOS:

- Técnicos de Hidralia, para coordinación y supervisión de las actuaciones.
- Capataces y subcapataces.
- Personal de saneamiento de Hidralia de guardia.
- 1 camión pluma.
- Un electromecánico de Hidralia, para actuaciones en EBAR.
- Camiones CIS para desobstrucciones de redes.

HIDRALIA

Alicia Piñero Navarro
Jefa Distribución