



Consorcio Gestión de Aguas Residuales

REGISTRO TELEMÁTICO

JUSTIFICANTE DE ENTRADA EN REGISTRO

A fecha de viernes 2 junio 08:50:00 CEST 2023 se ha efectuado, telemáticamente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE REGISTRO DE ENTRADA de esta Entidad.

Datos Generales:

Nº Anotación	Fecha y Hora de Entrada	Fecha y Hora de Presentación
2023-98-E	02/06/2023 08:50	viernes 2 junio 08:50:00 CEST 2023

Interesado/s:

Interesado	Documento	Relación
D/ JUAN CARLOS PEREZ ARRIBAS	Nif: 31679790G	TITULAR
Domicilio	C.P.	Municipio (Provincia)
CALLE González Garbín Número 32	4001	ALMERIA (ALMERIA)

Asunto:

Asunto	Modalidad
CONSORCIO GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	INSTANCIA GENÉRICA
Extracto, Explicación	

Destinos de la anotación:

Destino
Secretaria

Documentos Aportados:

Nombre	Resumen Digital	Código de Verificación	Obl.
resumenSolicitud_2972479444283597671.txt	61584449E8353BE9E293E71ACE94EC4C9FA47599	0BMJX-AR01G-ZKXH5	SI
Solicitud genérica.PDF	80949DB0881D2ABD6D0365DD752B62C48CE891DC	5LKK0-UO1IX-W9H5W	SI
2023_06_02_FINAL_SUSTITUCION_COMPUERTAS.pdf	9891988F0B293C69FCEE16245F68F23A2B02C0A9	GNXV2-WZB3Z-KCVDG	NO

En Consorcio Gestión de Aguas Residuales a viernes 2 junio 08:50:00 CEST 2023

Se expide el presente recibo gratuito, en conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568 / 1.986, de 28 de Noviembre

Consorcio Gestión Aguas Residuales - Documento por Defecto generado en el Portal

Código para validación: A2J70-10SHL-2Y7ZL
Verificación: https://sede.aytoarquias.org/portal/InicioEstadica.do?topc_id=279&ent_id=3&idioma=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-8PM de Aytoas | Página: 1/1.



**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DEL PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 2 de junio de 2023

**Asunto: FINALIZACIÓN ACTUACIÓN ESPECIAL DE VACIADO DE DECANTADOR
SECUNDARIO B EN LA EDAR EL EJIDO POR AVERÍA DE COMPUERTA – COMPUERTAS
SUSTITUIDAS**

Ilustrísimo señor:

Remitimos informe de comunicación de finalización de la actuación de las compuertas de los decantadores secundarios de la EDAR El Ejido, una vez finalizada las actuaciones previstas.

Esta comunicación debe trasladarse a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para que tengan constancia de esta actuación.

Sin otro particular,

Juan
Carlos
Pérez
Arribas

Firmado
digitalmente
por Juan Carlos
Pérez Arribas
Fecha:
2023.06.02
08:47:50 +02'00'

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio

PUESTA EN SERVICIO DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR EL EJIDO DESPUÉS DE SUSTITUCIÓN DE COMPUERTAS DE COMUNICACIÓN CON ARQUETA DE RECIRCULACIÓN

SECTOR
Depuración Poniente Almeriense UTE


Junio 2023

Remitimos este informe para notificar la finalización de las actuaciones de las compuertas de los decantadores secundarios a la arqueta de recirculación de la EDAR El Ejido.



Ayer se terminó de sustituir la segunda compuerta (cada una de un decantador secundario hacia la misma arqueta de recirculación de fangos) y, tras confirmar el adecuado sellado de la misma se puso en servicio el decantador secundario vaciado.

Desde esta misma mañana volvemos a funcionar con los dos decantadores secundarios de nuevo a pleno rendimiento, dando por finalizada esta actuación de emergencia.


Se adjuntan a continuación fotografías de las compuertas sustituidas:



Compuerta de decantador secundario B hacia recirculación desinstalada y la nueva que se ha instalado



Compuerta de decantador secundario A hacia recirculación desinstalada y nueva instalada



Vista de ambas compuertas de recirculación instaladas desde la arqueta de recirculación

Con esto, se vuelve a disponer de ambos clarificadores secundarios operativos en la instalación, habiéndose finalizado esta actuación de emergencia que ponía en riesgo el cumplimiento de los parámetros de vertido autorizados, al no poder gestionar bien la cantidad de flóculos concentrados que se recirculan a reactores biológicos o se derivan hacia la línea de fangos.

No obstante, si necesitan datos o información adicionales, estamos a su disposición para proporcionársela.

Atentamente,

Juan
Carlos
Pérez
Arribas

Firmado
digitalmente
por Juan Carlos
Pérez Arribas
Fecha:
2023.06.02
08:48:10 +02'00'

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio

