

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 13632 / 2023

DATOS DEL CLIENTE
DEPURACION PONIENTE ALMERIENSE UTE
C/ GONZÁLEZ GARBÍN Nº 32 04001 ALMERÍA NIF U04419578

DATOS DE LA MUESTRA

Identificación de la muestra: 20230125 - EJIDO HOTEL
Tipo de muestra: Agua Residual
Remitido por: DEPURACIÓN PONIENTE
Fecha entrada: 26/01/2023 - 09:04
Fecha inicio / finalización: 26/01/2023 - 08/02/2023
Cantidad y Envases: 1000ml, 1V

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Población: EL EJIDO (ALMERÍA)
Fecha toma: 25/01/2023(*)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RESULTADO	UNIDADES
DQO	EA/011-a	5 mg/L	96	mg/L (1)
DBO5	MN/001-a	5 mg/L	18	mg/L (1)
Solidos en Suspensión Fibra Vidrio	GRV/003-a	5,0 mg/L	87	mg/L (1)
pH	EL/002-a	1,0 Unidad pH	7,5	Unidad pH (1)
Conductividad a 25°C	EL/001-a	10 µS/cm	1 984	µS/cm (1)
Aceites y grasas	IR/001-a	0,20 mg/L	4,0	mg/L (1)
Ensayos validados por: Lledó Altava (Técnico sección Físico-Químico)				

OBSERVACIONES

La muestra llega en el interior de una bolsa de plástico, precintada con el fleje de CEIP nº 960 y llega inalterada al laboratorio.

Emitido en Castellón a 8 de Febrero de 2023

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

Todos los datos de identificación de la muestra y de su toma han sido facilitados por el cliente. Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió. El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente. Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo. El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio. Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente. Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance. (1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

